


**LEGENDA:**

- ☑ Medição RGE a instalar, padrão
- ⊠ Caixa de Passagem Tubular Ø 60 cm
- Tubulação subterrânea com mangueira lisa
- ⊙ Poste em concreto circular H: 700 cm

**QUADRO DE CARGAS - Iluminação**

Chc.	Iluminação	Total	Concl.	Dsf.
	Quant.	w	mm²	A
1	5	2.000	2.000	4,0
2	7	2.800	2.800	4,0
10	10	4.000	4.000	4,0
11	10	4.000	4.000	4,0
12	12	4.800	4.800	6,0
<b>Total</b>				<b>3 x 30</b>

**DETALHE FIXAÇÃO POSTES C/ LUMINARIAS**




**DETALHE REFLETORES**



Poste em concreto circular

Dimensões (163x332x289) mm



**Direnge**  
Construções e Projetos Ltda.

Av. XV de Novembro, 68 - 2º andar - 13073-000 Sorocaba - SP  
Fone/Fax: 54 3321-1980 - e-mail: direnge@direnge.com.br

**IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA**

UBIDICÇÃO: UMA ÁREA DE TERRENAS IRRIGADAS, CONSTITUINDO A QUADRA Nº 18  
PARTE DO SÍTIO Nº 18

PROPOSTA MUNICIPAL DE TRABALHO SÍMBOLO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCELO SALETE CORCOVADO ENRº QH1-CREABR 83900

**PROJETO ELÉTRICO**

**04/04**

MAIO 2015  
FOLHA Nº 01  
DE 01